



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก.....ผบต.กฟส.อ.ลสง.....

ถึง.....ผจก.กฟส.อ.ลสง.....

เลขที่.....

วันที่ 18 พ.ย. 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นายสุรียัน อ่อนเป็ง

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก คุณสุรียัน อ่อนเป็ง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นายสุรียัน อ่อนเป็ง บ้านเลขที่ ๓๕/๒ ม.๙ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ ม.๒ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๙

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐- ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ (PEA๕๔-๐๑๐๓๗๑)

๑.๔ สายที่พาดอยู่ ณ.บริเวณดังกล่าวเป็นสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม.

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ ปักเสาเคอร์. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียดำเนินการเองทั้งสิ้นจำนวนเงิน ๗,๑๓๒.๓๔ บาท (รวมภาษี ๗ %)

ราคาดังกล่าว มีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วย

ที่ ก.๒ ลสง.(บต.)/ ๒๓๗ /๒๕๖๒

ผบ.บต. , ผบ.กป. , ผบ.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตำแหน่ง นายเจริญ ลาภบัว

18 พ.ย. 2562

ตำแหน่ง (นายเจริญ ลาภบัว)

ผบ.บต. / ผบ.กป. / ผบ.บง