



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ดูแลไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.....

ถึง ผู้ดูแลไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.....

เลขที่ ๑๖๒๐.๙๗.๖๘.....

วันที่ ๒๕.๗.๖๘.....

เรื่อง ขออนุมัติขอเพิ่มขนาดบนท่อหัวน้ำย. กฟส.อ.สส. ก.สายบ้านเนินกวาง ซอย ๒-๓ ม.๓ ต.บางกระเจ้า อ.หนองคาย จ.จันทบุรี

เรียน ผู้ดูแลไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.....

ด้วย ผู้ดูแลไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า มีความประสงค์ขอขยาย เขตระบบจ้ำหัวน้ำยไฟฟ้านี้

ผู้ดูแลไฟฟ้าส่วนภูมิภาค..... ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) รายละเอียด

๑.๑ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจ้ำหัวน้ำยไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ก.สายบ้านเนินกวาง ซอย ๒-๓ ม.๓ ต.บางกระเจ้า อ.หนองคาย จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจ้ำหัวน้ำยแรงสูง ๒๒ เกวต์ วงจรที่ ๓

๑.๓ ระบบจ้ำหัวน้ำยแรงที่รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๑๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐๐ เกวต์ (PEA ๑๗-๐๗๖๐๐๘)

๑.๔ สายพาดอยู่ ณ บริเวณดังกล่าวเป็นสายอุดมเนียมเบล็อกและหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.ม.m.

(๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ ปักเสา ค้อรากขนาด ๕ เมตร จำนวน ๗ ต้น

๒.๒ พาดสายอุดมเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.ม.m. จำนวน ๕ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕๐ เมตร

๒.๓ พาดสายอุดมเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.ม.m. เพิ่มเพิ่ม จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๕๕ เมตร

๒.๔ พาดสายอุดมเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.ม.m. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๕๕ เมตร

๒.๕ ติดตั้งอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร จำนวน ๕ ชุด

๒.๖ ติดตั้งคอมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๓ ชุด

(๓) เงินเดือน

ผู้ใช้ไฟเลี้ยงค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นจำนวนเงิน ๑๔๔,๐๒๕.๘๗ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ห้าสิบห้าสตางค์ (รวมภาษี ๗ %) ราคาดังกล่าวมีกำหนดยืนยัน ๒ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อน ดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์หรืออัตราที่ตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนำไปได้แบบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมวลการและบันทึก ขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ สส.(บก.)/๐๗๕/๑๕๐

ผู้ดูแลไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน

ผู้ดูแลไฟฟ้าส่วนภูมิภาค _____
ลงนาม _____

ผู้ดูแลไฟฟ้าส่วนภูมิภาค _____
ลงนาม _____

ตัวแทน (นายสาโรจน์ ขาวหัวยหมาก)

ผู้ดูแลไฟฟ้าส่วนภูมิภาค