



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง. ถึง ผอ.กฟส.อ.ลสง.
เลขที่ วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติย้ายแนวระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. น.ส.ชัยญานุช ชาญณรงค์

เรียน ผอ.กฟส.อ.ลสง.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก น.ส.ชัยญานุช ชาญณรงค์ มีความประสงค์ขอย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ น.ส.ชัยญานุช ชาญณรงค์ บ้านเลขที่ ๑๑/๔ ม.๖ ต.ปากน้ำ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอย้ายเสา เนื่องจากกีดขวางทางเข้า - ออก บ้านพักอาศัย

๑.๒ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ (PEA ๓๗-๐๑๘๘๑๔)

๑.๓ สายที่พาดอยู่ ณ บริเวณดังกล่าวเป็นสายอลูมิเนียม เปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐,๙๕ เมตร จำนวน ๒ วงจร

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑. รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น (คันทรง) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๒.๒. ปักเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น ห่างจากจุดเดิมประมาณ ๒ เมตร แทนของเดิม

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นจำนวนเงิน ๘,๑๑๙.๐๖ บาท (รวมภาษี ๗%) ราคาดังกล่าวมีกำหนดยืมราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มา เพื่อประกอบพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ ลสง.(บต.)/๑๘๔/๒๕๖๓

หม.บต. , หม.กป. , หม.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(.....)

ตำแหน่ง นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก

.....
..... ๑ ก.ย. ๒๕๖๓

(.....)
ตำแหน่ง (นายเจริญ ลาภบัว)
.....
..... ๑ ก.ย. ๒๕๖๓