



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก.....ผนต.กฟส.อ.ลสง.....

ถึง.....ผจก.กฟส.อ.ลสง.....

เลขที่.....

วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. ที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์.(เครือข่ายกองทุน)..

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ด้วยผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก ที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ ที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายบริเวณ ที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ ม.๒ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๔

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์

ขนาด ๑๖๐ เควีเอ (PEA ๔๑-๐๐๗๗๕๕)

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ บักเสา คอร. ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๑ ต้น (แชนไลน์) เพื่รองรับการติดตั้งมิเตอร์

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นจำนวนเงิน.....๖,๒๑๘.๔๕.....บาท (รวมภาษี ๗%) กฟภ. ราคาตั้งกล่าวมีกำหนดเป็นราคา ๖ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ ลสง.(บต.)/ ๑๗๒ /๒๕๖๓

ผบ.บต. , ผบ.กป. , ผบ.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเจริญ ลาภบัว)

ตำแหน่ง.....ผบ.บต.กฟส.อ.ลสง.....

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓

(นายเจริญ ลาภบัว)

ตำแหน่ง.....ผบ.บต.กฟส.อ.ลสง.....

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓