



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.
เลขที่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. น.ส.จิตาภา เจริญนาม

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก น.ส.จิตาภา เจริญนาม มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ น.ส.จิตาภา เจริญนาม บ้านเลขที่ ๖๑ ม.๖ ต.คลองน้ำเค็ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย บริเวณ สวนผลไม้ ม.๖ ต.คลองน้ำเค็ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่าย แรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๓

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ (PEA ๔๑ - ๐๐๓๖๗๘)

๒) วิธีดำเนินการ

- ปักเสา คอ.ร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ แซมไลน์ (เพื่อรองรับการติดตั้ง มิเตอร์)

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียดำเนินการเองทั้งสิ้นจำนวนเงิน ๗,๙๓๒.๐๔ บาท (รวมภาษี ๗%) และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ กฟภ.

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยี่สิบราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ ลสง.(บต.)/๒๐๘/๒๕๖๓

หม.บต. , หม.กป. , หม.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตำแหน่ง
นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก

ผจก.กฟส.ลสง.

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๓

ตำแหน่ง
ผบ.บต.กฟส.อ.ลสง.

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๓