



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. น.ส.อรุณ ลอยลิ้ว

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก น.ส.อรุณ ลอยลิ้ว มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ น.ส.อรุณ ลอยลิ้ว บ้านเลขที่ ๒๗/๑ ม.๑๖ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพิ่มเฟส บริเวณห้องแถว ม.๕ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๙

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ (PEA ๔๕-๐๑๐๕๑๕)

๑.๔ สายที่พาดอยู่ ณ บริเวณดังกล่าวเป็นสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม.

๒) วิธีการดำเนินการ

พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น เพิ่มเฟสบนหัวเสาระยะทางประมาณ ๑๘ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๑,๙๐๗.๖๙ บาท (รวมภาษี ๗%) ราคาตั้งกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งได้แนบคำร้องแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

ตำแหน่ง (นายเจริญ ลาภบัว)

ผบ.กฟส.อ.ลสง.

- ๙ ต.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)๒๒๐/๒๕๖๓

ผบ.บต. , ผบ.กบ. , ผบ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ตำแหน่ง - ยศเรณู ขาวห้วยหมาก

ผจก.กฟส.ลสง.

- ๙ ต.ค. ๒๕๖๓