



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นางศิวพร หมอยาดี

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นางศิวพร หมอยาดี มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นางศิวพร หมอยาดี บ้านเลขที่ ๗๙/๖๓ ม.๘ ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย บริเวณสวน ม.๗ ต.พลั่ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๙

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ (PEA ๔๕-๐๐๐๔๔๘)

๑.๔ สายที่พาดอยู่ ณ บริเวณดังกล่าวเป็นสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม.

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๓ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๖,๔๘๕.๕๕ บาท (รวมภาษี ๗%) ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งนี้ได้แนบคำร้องแผนผัง ประमाणการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

ตำแหน่ง (นายเจวิญ ลากบัว)

ผบ.ต.กฟส.อ.ลสง.

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)๐๑๑/๒๕๖๔

ผบ.ต. , ผบ.กป. , ผบ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ตำแหน่ง (นายสาเรจน์ ขวัญหมาก)

ผจก.กฟส.อ.ลสง.