



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติรื้อถอนระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นางนิศารัตน์ รัตนสร้อย

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นางนิศารัตน์ รัตนสร้อย มีความประสงค์ขอรื้อถอนระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นางนิศารัตน์ รัตนสร้อย บ้านเลขที่ ๑๖/๑๖ ม.๑๐ ต.หนองซิม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ให้ กฟภ. รื้อถอนระบบจำหน่ายแรงต่ำ บริเวณ ม.๑๒ ต.พลั่ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เนื่องจากกีดขวางโครงการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยว และไม่มีผู้ใช้ไฟรายอื่นใช้งาน

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๙

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ (PEA ๔๑-๐๐๐๒๑๔)

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ รื้อถอนเสาเคอร์. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๙ ต้น (คั่นคั้ง)

๒.๒ รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑,๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๒๐ เมตร (คั่นคั้ง)

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๑๕,๘๖๒.๗๕ บาท (รวมภาษี ๗%) ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งนี้ได้แนบบคำร้องแผนผัง ประเมินการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

ตำแหน่ง..(นายณฐกร ลากบัว)

.....ผบ.กฟส.อ.ลสง.

- ๕ กพ ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)๐๓๕/๒๕๖๔

ผบ.บต. , ผบ.กป. , ผบ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ตำแหน่ง (นายศุภโรจน์ ชวตัญญู)

.....ผจก.กฟส.อ.ลสง.

- ๕ กพ ๒๕๖๔