



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. แขนงทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวง
(บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง - บ้านพลั่ว กม. ๓๒๐ + ๗๓๒ - กม. ๓๔๗ + ๙๙๗)

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก แขนงทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ แขนงทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวง ถ.เลียบเนิน อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ ม.๑๒ ต.พลั่ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง - บ้านพลั่ว กม. ๓๒๐ + ๗๓๒ - กม. ๓๔๗ + ๙๙๗)

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วังจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟลง ระยะทางห่างจากสถานี ฯ ประมาณ ๒๓ กม.

๑.๓ ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาหม้อแปลงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมประกอบอุปกรณ์ป้องกัน (ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๒.๒ แผนกมิเตอร์ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

๓.๑ เงินสมทบ	เป็นเงิน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	เป็นเงิน	-	บาท
๓.๓ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
๓.๔ แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๑๗,๙๘๙.๒๒	บาท
๓.๕ หัก ค่าสำรวจออกแบบและจัดทำประมาณการ	เป็นเงิน	-๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๖ ค่าบริการHotlineเชื่อมสาย	เป็นเงิน	๑๖,๖๔๑.๙๘	บาท
คงเหลือต้องชำระค่าขยายเขต	เป็นเงิน	๑๓๒,๖๓๑.๒๐	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

๔.๒ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน

รวมค่าธรรมเนียม

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

เป็นเงิน	-ยกเว้น-	บาท
เป็นเงิน	-	บาท
เป็นเงิน	-	บาท
เป็นเงิน	-ยกเว้น-	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ และบันทึก
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

ตำแหน่ง..... (นายเลี้ยว ลากบัว)
..... หม.บต.กฟส.อ.สสง.
..... / ๑๑/๑๖/๒๕๖๔

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)๐๕๙/๒๕๖๔

หผ.บต. , หผ.กป. , หผ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ตำแหน่ง (นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก)
ผอ. กฟส. อ. ดง.
๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔