



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นายนุกูล จันทเกษม และพวก (บ้านคลองสะตง)

เรียน ผวก.กฟส.อ.ลสง.

ถึง ผวก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นายนุกูล จันทเกษม และพวก มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นายนุกูล จันทเกษม และพวก ราษฎร บริเวณบ้านคลองสะตง ม.๒ ต.บางขัน อ.ชลุง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณ บ้านเลขที่ ๑๓๐/๘ และ ๑๕๒/๒-๓ ม.๒ ต.บางขัน อ.ชลุง จ.จันทบุรี จำนวน ๓ หลังคาเรือน

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๔ ห่างจากสถานี ประมาณ ๔๐ กม.

๑.๓ สภาพพื้นที่ปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นสมควรคิดค่าแรงกรณี ๓

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงปักเสาเคอร์. ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมเสาต่อมือ ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ ม. จำนวน ๑,๑ ต้น

๒.๒ แผนกหม้อแปลงติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๓.๓ แผนกแรงต่ำ ปักเสาเคอร์. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

กฟภ. ลงทุนตามอนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟใหม่ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๓,๐๒๘.๒๒ บาท เฉลี่ย ๕๔,๓๔๒.๗๔/ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	๒๒,๙๙๒.๘๖	บาท
๓.๒ แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	๑๑๗,๑๘๕.๘๓	บาท
๓.๓ แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๒๒,๘๔๙.๕๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๖๓,๐๒๘.๒๒	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง ประมาณการ และบันทึกขอ
อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


ตำแหน่ง..... (นายเจี๊ยง ลากบัว)
..... ผอ.บต.กฟส.อ.ลสง.
..... / ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)๑๓๑/๒๕๖๔

ผอ.บต. , ผอ.กป. , ผอ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


ตำแหน่ง..... (นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก)
..... ผอ.ก.กฟส.อ.ลสง.
..... / ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔