



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นางนงนุช เหล่าวัฒนะบำรุง

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นางนงนุช เหล่าวัฒนะบำรุง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นางนงนุช เหล่าวัฒนะบำรุง บ้านเลขที่ ๑๑๖ ม.๑ ต.ปากน้ำ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพิ่มเฟส บริเวณ บ้านเลขที่ ๑๑๖ ม.๑ ต.ปากน้ำ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๙

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ (PEA ๓๗-๑๔๔๘๓)

๒) วิธีการดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. เพิ่มเฟส จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๘ เมตร เพื่อรองรับการขอเพิ่มขนาดมิเตอร์เดิมระบบ ๑ เฟส เป็น ๓ เฟส

๓) เงินลงทุน

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน จำนวนเงิน ๓,๓๑๕.๘๗ บาท (สามพันสามร้อยสิบห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ตามอนุมัติหลักเกณฑ์ ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟใหม่ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

.....
(นายเจวิญ ลาภบัว)
ตำแหน่ง.....
ผบ.บต.กฟส.อ.ลสง.
...../๒๑-๙-๒๕๖๔

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)๑๖๖/๒๕๖๔

หม.บต. , หม.กป. , หม.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

.....
ตำแหน่ง.....
(นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก)
ผจก.กฟส.อ.ลสง.
.....
๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔