



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นายเสียง ม้าจีน

เรียน ผวก.กฟส.อ.ลสง.

ถึง ผวก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นายเสียง ม้าจีน มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าระบบ ๓ เฟส นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นายเสียง ม้าจีน บ้านเลขที่ ๖/๓ ม.๙ ต.หนองขี้ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตเพิ่มเฟสระบบจำหน่ายแรงต่ำ เดิมขอติดตั้งมิเตอร์ ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๐๒๐๐๐๓๖๑๙๙๐๗ ขนาด ๑๕ แอมป์ เป็นระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ขนาด ๑๕ แอมป์ บริเวณ บ้านเลขที่ ๖/๓ ม.๙ ต.หนองขี้ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๔ ห่างจากสถานีประมาณ ๓๐ กม. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ขนาด ๓๐ เควีเอ หมายเลข PEA ๕๑-๐๐๒๘๒๑

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงรื้อถอนหม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลข PEA ๕๑-๐๐๒๘๒๑ , ๕๕-๐๐๑๖๙๙ (คีนคัล) และติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ แทนของเดิมที่จัดติดตั้งใหม่

๒.๒ แผนกแรงต่ำรื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑,๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๔๕ เมตร และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น แทนของเดิม ระยะทางประมาณ ๓๔๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

กฟภ. ลงทุนตามอนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟ กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (ตามหนังสือ กคน.(น)ที่ ๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓) เป็นจำนวนเงิน ๒๗๒,๕๐๐.๐๑ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	๑๕๘,๐๖๔.๒๑	บาท
๓.๒ แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	๖,๑๐๘.๐๐	บาท
๓.๓ แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๑๐๕,๒๘๒.๘๐	บาท
๓.๔ แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๓,๐๔๕.๐๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๗๒,๕๐๐.๐๑	บาท

ตำแหน่ง..... (นายสุวิรงค์ ปังหวาน)
 ขม.บต./รักษาการแทน ขม.บต.กฟส.อ.สง.
 ๒๐๓๑ ๒๕๖๕

ดำแหน่ง. (นายวรพจน์ พลภุชชาติ)
 ผอ.ก.พส.อ.ลสง.
 ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔