



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นางราศิณี วุฒิวิมล

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นางราศิณี วุฒิวิมล มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นางราศิณี วุฒิวิมล บ้านเลขที่ ๑๓๖ ม.๕ ต.พลี อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายปึกเสาเข็มไลน์แรงต่ำ บริเวณ ม.๕ ต.พลี อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๓

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ (PEA ๖๓-๐๓๒๕๖๒)

๒) วิธีการดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น เข็มไลน์ เพื่อรองรับการติดตั้งมิเตอร์

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๕,๙๗๓.๗๙ บาท (รวมภาษี ๗%) ราคาตั้งกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งได้แนบคำร้องแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)๐๐๔/๒๕๖๕

ผบ.บต. , ผบ.กป. , ผบ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ตำแหน่ง (นายวรพจน์ วรรณพินิจ)

ผจก.กฟส.อ.ลสง.

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

โทร. ๐-๓๔๔๔-๔๓๗๘

๑๑ มค ๒๕๖๕

ตำแหน่ง (นายสุวิรงค์ มิ่งงาม)

ผบ.บต.กฟส.อ.ลสง.

๑๑ มค ๒๕๖๕