



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นางแสงแก้ว สวนเดิมบาง

เรียน ผวก.กฟส.อ.ลสง.

ถึง ผวก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นางแสงแก้ว สวนเดิมบาง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นางแสงแก้ว สวนเดิมบาง บ้านเลขที่ ๑๗ ม.๑๐ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านเลขที่ ๑๗/๑ ม.๑๐ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๙

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ (PEA ๖๓-๐๓๒๖๒๒)

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๔๐ เมตร

๒.๓ ติดตั้งอุปกรณ์ล่อฟ้าแรงต่ำปลายสาย จำนวน ๒ ชุด

๒.๔ ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำปลายสาย จำนวน ๑ ชุด

๒.๕ ติดตั้งกราวด์แรงต่ำเพิ่ม จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน จำนวนเงิน ๕๕,๙๐๘.๔๘ บาท (ห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์)
ตามอนุมัติหลักเกณฑ์ ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟใหม่ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งได้แนบ คำร้อง แผนผัง ประมาณการ และบันทึกขอ
อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ตำแหน่ง.....(นายสุวิรงค์ ปังกวาน)

.....ผบ.บต.กฟส.อ.ลสง.

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)๐๑๕/๒๕๖๕

ผบ.บต. , ผบ.กป. , ผบ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ตำแหน่ง.....(นายวรพจน์ พลุกขชาติ)

.....ผวก.กฟส.อ.ลสง.

หมายเหตุ

ทั้งนี้ผู้ขอใช้ไฟต้องช่วยดำเนินการ
ให้สภาพพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพ
พร้อมให้การไฟฟ้าฯ เข้าปฏิบัติงานได้
สะดวก