



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสายแรงสูง กฟส.อ.ลสง. โรงพยาบาลแหลมสิงห์

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลแหลมสิงห์ มีความประสงค์ขอปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ โรงพยาบาลแหลมสิงห์ เลขที่ ๗๘/๒๔ ม.๕ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอย้ายแนวสายไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ใกล้อาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ภายในโรงพยาบาล

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๔

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำภายในรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ (PEA ๔๐-๐๐๓๕๑๐)

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ รื้อถอนสายแรงสูงหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๑๐ เมตร และติดตั้งสายแรงสูงเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๑๐ เมตร แทนของเดิม

๒.๒ รื้อถอนคอน คอร. ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ ตร.มม. จำนวน ๒ ชุด และนำกลับมาติดตั้งใหม่เป็นแบบท้าวแขนแทนของเดิม

๒.๓ รื้อถอนคอน คอร. ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ ตร.มม. จำนวน ๖ ชุด และนำกลับมาติดตั้งใหม่เป็นแบบท้าวแขนแทนของเดิม

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๑๗๔,๗๖๙.๑๒ บาท (รวมภาษี ๗%) ราคาตั้งกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งได้แนบคำร้องแผนผัง ประमाणการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)๒๐๔/๒๕๖๔

ผบ.บต. , ผบ.กป. , ผบ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

.....(นายบรรพจน์.....พลกษชาติ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.อ.ลสง;.....

ตำแหน่ง.....(นายสุริวงค์.....ปังกวาน)

ผบ.บต.กฟส.อ.ลสง,

- ๓ ธ.ค. ๒๕๖๔