



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นายภูริเดช ภูเดช

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นายภูริเดช ภูเดช มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

**๑) รายละเอียด**

- ๑.๑ นายภูริเดช ภูเดช บ้านเลขที่ ๑๗/๑๓ ม.๔ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตเพิ่มเฟสระบบจำหน่ายแรงต่ำ บริเวณ บ่อเลี้ยงปลา ม.๑ ต.หนองขี้ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โดยขอเพิ่มขนาดมิเตอร์หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า ๒๐๐๐๒๕๒๔๑๑๘ เป็นระบบ ๓ เฟส ๔ สาย
- ๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๔
- ๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ (PEA ๕๙-๐๑๖๓๖๕)

**๒) วิธีการดำเนินการ**

- ๒.๑ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. เพิ่มเฟส จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๗๐ เมตร
- ๒.๒ ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำปลายสาย จำนวน ๑ ชุด

**๓) เงินลงทุน**

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน จำนวนเงิน ๑๒,๐๗๖.๐๕ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดสิบหกบาทห้าสตางค์) ตามอนุมัติหลักเกณฑ์ ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟใหม่ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ตำแหน่ง.....  
(นายสุริวงค์ ปิงหวาน).....  
ผบ.บต.กฟส.อ.ลสง.  
๑๔ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)๐๒๘/๒๕๖๕

ผบ.บต. , ผบ.กป. , ผบ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ตำแหน่ง(นายวรพจน์.....พณชชาติ).....

ผจก.กฟส.อ.ลสง. ....