



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นายสุขสรรค์ หนองบัวล่าง

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นายสุขสรรค์ หนองบัวล่าง มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นายสุขสรรค์ หนองบัวล่าง บ้านเลขที่ ๕๙/๕๐ ม.๑๘ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี แจ้งความประสงค์ขอย้ายแนวเสาแรงสูง บริเวณ ม.๕ ต.พลี อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เนื่องจากกีดขวางทางเข้า - ออก

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๓

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ (PEA ๓๔-๐๐๖๔๐๖)

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (คีนคลิง)

๒.๒ ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ห่างจากจุดเดิมประมาณ ๕ เมตร บริเวณจุดแบ่งแนวเขตที่ดิน

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๒๖,๐๒๔.๖๙ บาท (รวมภาษี ๗%) ราคาตั้งกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งได้แนบคำร้องแผนผัง ประमाणการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสุรวิทย์ ปังกวาน)
ตำแหน่ง.....
ผบ.บต.กฟส.อ.ลสง.
...../...../.....

- ๒ ก.ย. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)๑๐๗/๒๕๖๕

ผบ.บต. , ผบ.กป. , ผบ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายวรพจน์ พุกกะชาติ)
ตำแหน่ง.....
ผจก.กฟส.อ.ลสง.
...../...../.....