



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. น.ส.สบันงา บรรพต

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก น.ส.สบันงา บรรพต มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ น.ส.สบันงา บรรพต บ้านเลขที่ ๗๑/๑ ม.๘ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ๓ เฟส ๔ สาย บริเวณ บ้านเลขที่ ๘๔/๑๒ ม.๖ ต.คลองน้ำเค็ม อ.แหลมสิงห์
จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๓

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐
เควีเอ (PEA ๕๕-๐๐๔๓๔๑)

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(คืนคลัง) และติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง แทนของเดิม

๒.๒ แผนกแรงต่ำ

- ปักเสาเคอร์. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑,๑ เส้น ระยะทาง
ประมาณ ๑๐๕ เมตร (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๗๐ เมตร
- ติดตั้งอุปกรณ์ยึดโยงแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำปลายสาย จำนวน ๖ ชุด

๓) เงินลงทุน

กฟภ. ลงทุน จำนวนเงิน ๒๙๒,๒๓๐.๓๑ บาท ตามอนุมัติหลักเกณฑ์งานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟรายใหม่ และผู้ใช้
ไฟเสียค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน ๑๘,๘๗๑.๘๗ บาท ราคาตั้งกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้
ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งนี้ได้แนบคำร้องแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)๑๔๙/๒๕๖๕

ทผ.บต. , ทผ.กป. , ทผ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

.....
(นายพิเชษฐ สุวรรณเขตต์)
ตำแหน่ง.....
ผจก.กฟส.อ.ลสง.

.....
(นายสุวิทย์ ปวงวาน)
ตำแหน่ง.....
ทผ.กฟส.อ.ลสง.
- ๘ พ.ย. ๒๕๖๕