



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นายธนากร ชัยเจริญศิลป์

เรียน ผวก.กฟส.อ.ลสง.

ถึง ผวก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นายธนากร ชัยเจริญศิลป์ มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นายธนากร ชัยเจริญศิลป์ บ้านเลขที่ ๑๑๙ ม.๕ ต.พลั่ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บริเวณ เลขที่ ๓๘/๗ ม.๖ ต.พลั่ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๓

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ (PEA ๔๑-๐๐๑๙๖๒)

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ ปักเสา คอ.ร. ขนาด ๙ เมตร แซมไลน์แรงต่ำ จำนวน ๑ ต้น

๓) เงินลงทุน

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน จำนวนเงิน ๖,๐๑๕.๖๘ บาท (หกพันสิบห้าบาทหกสิบบาทสตางค์) ตามอนุมัติหลักเกณฑ์ ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟใหม่ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งได้แนบ คำร้อง แผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุริวงค์ ปังทวน)

ตำแหน่ง.....ผบ.บต.กฟส.อ.ลสง.....

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)๑๗๔/๒๕๖๕

ผบ.บต. , ผบ.กป. , ผบ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายพิเชษฐ สุวรรณเขตต์)

ตำแหน่ง.....ผวก.กฟส.อ.ลสง.....

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕