



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นายณรงค์ ขาวนา

เรียน ผวก.กฟส.อ.ลสง.

ถึง ผวก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นายณรงค์ ขาวนา มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นายณรงค์ ขาวนา บ้านเลขที่ ๓๕ ม.๔ ต.หนองซิม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเสาแรงต่ำบริเวณสวนผลไม้ ม.๑ ต.คลองน้ำเค็ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เนื่องจากกีดขวางทางเข้า - ออก สวนผลไม้

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๙

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ (PEA ๕๓-๐๐๕๔๗๕)

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น (คันทรง)

๒.๒ ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น แทนของเดิม โดยปักห่างจากจุดเดิมประมาณ ๒ เมตร

๒.๓ เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ต้น

๒.๔ รื้อถอนมิเตอร์ระบบ ๑ เฟส และนำไปติดตั้งบนเสาคอ. ที่ปักใหม่

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๑๗,๑๔๕.๙๘ บาท (รวมภาษี ๗%) ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งได้แนบคำร้องแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

ตำแหน่ง.....(นายสุริวงค์ ปังกรวน)

.....ผบ.กฟส.อ.ลสง....

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)๐๒๑/๒๕๖๖

ทผ.บต. , ทผ.กป. , ทผ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ตำแหน่ง.....(นายพิษณุ สุวรรณเขตต์)

.....ผวก.กฟส.อ.ลสง.

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖

โทร. ๐-๓๙๔๔-๔๓๗๘