



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นายเดโช ระวังงษ์

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นายเดโช ระวังงษ์ มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นายเดโช ระวังงษ์ บ้านเลขที่ ๑/๕ ม.๑ ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขต บริเวณ บ้านเลขที่ ๗๑/๒๒ ม.๗ ต.พลี อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๙

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด
๑๖๐ เควีเอ (PEA ๔๕-๐๒๒๘๔๗)

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น

๒.๒ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๔๐ เมตร

๒.๓ ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำปลายสาย จำนวน ๑ ชุด

๒.๔ ติดตั้งอุปกรณ์ยึดโยงแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด

๒.๕ เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน จำนวนเงิน ๖๐,๒๕๗.๘๒ บาท (หกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบอง
สตางค์) ตามอนุมัติหลักเกณฑ์ ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟใหม่ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งได้แนบ คำร้อง แผนผัง ประมาณการ และบันทึกขอ
อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

.....
..(นายเดโช ระวังงษ์).....

ตำแหน่ง.....ผบต.กฟส.อ.ลสง.....

.....๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖.....

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)๐๔๙/๒๕๖๖

ผบ.บต. , ผบ.กป. , ผบ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

.....
..(นายเดโช ระวังงษ์).....

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.อ.ลสง.....

.....๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖.....