



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. แขวงทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวง
(พลีว - แหลมสิงห์ กม. ๕ + ๖๘๐ - กม. ๗ + ๔๐๐) จุดที่ ๑

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก แขวงทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ แขวงทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวง ถ.เลี่ยบเนิน อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ ม.๕ ต.เกาะเบริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (พลีว - แหลมสิงห์ ระหว่าง กม. ๕ + ๖๘๐ - กม. ๗ + ๔๐๐)

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เครื่องที่ ๓ จากสถานีจ่ายไฟชลุง ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๒๐ กม.

๑.๓ ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เพส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เครื่อง เครื่องโดยให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาหม้อแปลงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เพส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เครื่อง เครื่อง โดย กฟภ. พร้อมประกอบอุปกรณ์ป้องกัน (ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๒.๒ แผนกมิเตอร์ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๑ เพส ๒ สาย จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

๓.๑ เงินสมทบ	เป็นเงิน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	เป็นเงิน	-	บาท
๓.๓ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
๓.๔ แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๖๐,๖๕๓.๔๒	บาท
๓.๕ ค่าบริการอห Roth	เป็นเงิน	๑๗,๐๘๑.๑๔	บาท
รวมค่าขยายเขต	เป็นเงิน	๑๙๐,๗๗๔.๕๖	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	- ยกเว้น-	บาท
๔.๒ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	-	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	เป็นเงิน	- ยกเว้น-	บาท
----------------------	----------	-----------	-----

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายของทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๐,๗๓๔.๕๖ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาท
ห้าสิบหกสตางค์) ราคาดังกล่าวอย่างไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% มีกำหนดเดือนราคาก็ เดือน นับจากวันแจ้งค่า
ขยายเขต ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

ตำแหน่ง (นายสุริมศ์ ปั้งกวน)

ପ୍ରକାଶନ ମେଳିକାରୀ

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)๐๓๕/๒๕๖๖

ໜົບປະຕິບັດ

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

9

...(ଫ୍ରାନ୍କିଲିଂଗ୍ମାର୍ଟ) ... ଶୁଦ୍ଧିତିଷ୍ଠାପନ

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.อ.ครุษ.....

.....၁/၃ ၂၁။ ၂၅၆ၬ