



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง. ถึง ผวก.กฟส.อ.ลสง.
เลขที่ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. คุณเขย ไชยพงษ์
เรียน ผวก.กฟส.อ.ลสง.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก คุณเขย ไชยพงษ์ มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นางเขย ไชยพงษ์ บ้านเลขที่ ๑๒/๓ ม.๔ ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอเพิ่ม
ขนาดมิเตอร์หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๒๐๐๐๒๓๘๔๕๗๗ ระบบเดิม ๑ เฟส ๒ สาย เป็น ๓ เฟส ๔ สาย บริเวณ
สวนผลไม้ ม.๔ ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่าย แรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๓

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด
๑๐๐ เควีเอ(PEA ๕๔ - ๐๑๐๙๕๘)

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ รื้อถอนเสาคอน.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๘ ต้น(คั่นคั้ง)

๒.๒ รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๓๕,๕๐ ตร.มม.จำนวน ๑,๓ เส้น ระยะทางประมาณ
๓๓๐ เมตร(คั่นคั้ง)

๒.๓ ปักเสา คอน.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๗ ต้น

๒.๔ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม.จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๖๐๐ เมตร

๒.๕ ติดตั้งอุปกรณ์ยึดโยงแรงต่ำและเทโคนคอนกรีต จำนวน ๔,๑ ชุด

๒.๖ ติดตั้งกราวด์แรงต่ำ จำนวน ๕ ชุด

๓) เงินสมทบ

กฟภ.ลงทุนเป็นจำนวนเงิน ๓๕๖,๙๘๙.๐๗ บาท(สามแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์)
ตามอนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟใหม่ ตามอนุมัติ ผวก.ลงวันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

(.....)
(นายสุริวงศ์ ปังกวน)
ตำแหน่ง
.....
..... ๒/๕ ก.ย./๒๕๖๖

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.) ๒๒๓ /๒๕๖๖

ผบ.บต. , ผบ.กป. , ผบ.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(.....)
(นายพิษณุ สุวรรณเขตต์)
ตำแหน่ง
.....
..... ๒/๕ ก.ย./๒๕๖๖