



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.
เลขที่ - วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นางบุญมี ศรีสวัสดิ์
เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.
ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นางบุญมี ศรีสวัสดิ์ มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้านั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

- ๑.๑ นางบุญมี ศรีสวัสดิ์ บ้านเลขที่ ๗๒ ม.๑ ต.พลี อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์
ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายบริเวณ บ้านเลขที่ ๗๒/๗ ม.๑ ต.พลี อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
- ๑.๒ สถานที่ใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่าย แรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๓
- ๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์
ขนาด ๑๐๐ เควีเอ(PEA ๖๐ - ๐๑๗๑๑๒)

๒) วิธีดำเนินการ

- ๒.๑ ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น (บริเวณแนวริมร่อนน้ำ)
- ๒.๒ ปักเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น
- ๒.๓ รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑,๓ เส้น ระยะทาง
ประมาณ ๓๓๐ เมตร(คืนคลัง) และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕ ตร.มม.จำนวน ๔ เส้น แทน
ของเดิมระยะทางประมาณ ๓๓๐ เมตร
- ๒.๔ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ต่อจากของเดิมระยะทาง
ประมาณ ๑๔๐ เมตร
- ๒.๕ เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๖ ติดตั้งอุปกรณ์ยึดโยงแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด
- ๒.๗ ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำปลายสาย จำนวน ๓ ชุด

๓) เงินสมทบ

กฟภ.ลงทุนเป็นจำนวนเงิน ๒๔๔,๑๕๗.๔๕ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบลบาทสี่สิบ
ห้าสตางค์...) ตามอนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟใหม่ ตามอนุมัติ ผวก.ลงวันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขอ
อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)๓๐๐/๒๕๖๖

หม.บต. , หม.กป. , หม.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(.....)

ตำแหน่ง..... (นายพิเชษฐ สุวรรณเขตต์).....

..... ผจก.กฟส.อ.ลสง.
๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖

(.....)
ตำแหน่ง..... (นายสุริวงศ์ ปิงพาน)
..... ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖