



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา ๘๘๓๐ (ตลาดป้าปู้แหลมสิงห์)

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ขอ
ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๓๑๓ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้นที่ ๒๔ ถ.สีลม แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร แจ้งความประสงค์ขอซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันประกอบหม้อแปลงภายในขนาด
๑๐๐ เควีเอ (PEA ๕๔-๐๑๗๔๘๒) บริเวณสาขา ๘๘๓๐ (ตลาดป้าปู้แหลมสิงห์) เลขที่ ๑๐๒/๒ ม.๑
ต.ปากน้ำ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ สถานีไฟฟ้าชลุ้ง

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ รื้อถอน-ติดตั้ง ดรอปปาท์ฟิวส์ จำนวน ๓ ชุด พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันชุด TR-๒๐๒ เพิ่ม
จำนวน ๓ ชุด

๒.๒ สับเปลี่ยนชุดสายประกอบแรงต่ำหม้อแปลง ขนาด ๙๕ ตร.ม. จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ สับเปลี่ยนชุดฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ จำนวน ๓ ชุด

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นจำนวนเงิน ๔๙,๙๔๙.๘๕ บาท (รวมภาษี ๗%)

ราคาคงกล่าวกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระ
เงินตามหลักเกณฑ์ พร้อมปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(.....)
(นายสุริวงศ์ ปิงกวาน)
ตำแหน่ง.....
ผบ.บต.กฟส.อ.ลสง.
.....๑...../.....ค...../.....๒๕๖๖.....

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.) ๒๗๓/๒๕๖๖

ผบ.บต. , ผบ.กป. , ผบ.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(.....)
(นายพิษณุ สุวรรณเขตต์)
ตำแหน่ง.....
ผจก.กฟส.อ.ลสง.
.....๑...../.....ค...../.....๒๕๖๖.....