



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.
เลขที่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นางจำเนียร บรรจง
เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.
ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นางจำเนียร บรรจง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้านั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

- ๑.๑ นางจำเนียร บรรจง บ้านเลขที่ ๓๔/๒ ม.๖ ต.คลองน้ำเค็ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายบริเวณสวนผลไม้ ม.๙ ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
- ๑.๒ สถานที่ใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่าย แรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๓
- ๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด
๕๐ เควีเอ(PEA ๓๐ - ๐๐๔๔๒๖)

๒) วิธีดำเนินการ

- ๒.๑ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕๐ เมตร
- ๒.๒ ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำปลายสายพร้อมชุดกราวด์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินสมทบ

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๓๓,๒๓๓.๖๘ บาท(รวมภาษี ๗%)
ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระ
เงินตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

(.....) (นายสุริวงศ์ ปังกรวน)
ตำแหน่ง ผ.บ.ต.กฟส.อ.ลสง.
..... ๗.๓.๖๗ / ๒๕๖๗

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)๐๓๖/๒๕๖๗

ผ.บ.ต. , ผ.บ.กป. , ผ.บ.ง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(.....) (นายพิเชษฐ สุวรรณเขตต์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ลสง.
..... ๗.๓.๖๗ / ๒๕๖๗