



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.....
เลขที่ -

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.....
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง..... นางสาววันดี โพธิเชตต์.....

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก..... นางสาววันดี โพธิเชตต์..... มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นางสาววันดี โพธิเชตต์ บ้านเลขที่ ๑๐๐/๒ ม.๙ ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายบริเวณบ้านเลขที่ ๑๐๐/๒ ม.๙ ต.หนองบัว อ.เมืองจ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่าย แรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๓

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ (PEA ๓๓ - ๐๐๕๗๔๙)

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร (คืนคลัง)

๒.๒ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น แทนของเดิมระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๒.๓ ปักเสาเคอร์.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๔ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้นระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร ต่อไลน์เดิม

๒.๕ ติดตั้งชุดกราวด์แรงต่ำเสริมระบบจำนวน ๑ ชุด

๓) เงินสมทบ

กฟภ. ลงทุนเป็นจำนวนเงิน ๑๘๒๕๖.๗๐ บาท(หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบสตางค์) ตามอนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟใหม่ ตามอนุมัติ ผจก.ลงวันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๓ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.).....๐๔๖.../๒๕๖๗
ทผ.บต. , ทผ.กป. , ทผ.บง
อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(.....) 1
ตำแหน่ง..... (นายสุวิทย์ ปังหวาน)
..... ผจก.กฟส.อ.ลสง.
..... ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗

(.....)
ตำแหน่ง..... (นายพิษณุ สุวรรณเขตต์)
..... ผจก.กฟส.อ.ลสง.
..... ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗