



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.
เลขที่ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงย้ายเสาแรงต่ำ กฟส.อ.ลสง. โรงพยาบาลแหลมสิงห์

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลแหลมสิงห์ มีความประสงค์ขอย้ายแนว
ระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ โรงพยาบาลแหลมสิงห์ เลขที่ ๗๔/๒๔ ม.๕ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอ
ย้ายแนวเสาแรงต่ำภายในโรงพยาบาล เนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างอาคารหลังใหม่

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่าย แรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๔

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด
๒๕๐ เควีเอ (PEA ๔๐ - ๐๐๓๕๑๐)

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ รื้อถอนเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น และนำกลับไปติดตั้งใหม่บริเวณมุมเขตแนวที่ดิน

๒.๒ ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมเสาดอมือ ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตรจำนวน
๑ ต้น

๒.๓ รื้อถอนสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐,๙๕ ตร.มม. จำนวน ๑,๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๐ เมตร และ
นำไปติดตั้งใหม่บนเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร ที่ปักใหม่

๒.๔ เทโคนเสาขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๒.๕ ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำปลายสายจำนวน ๓ ชุด

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นจำนวนเงิน ๖๐,๙๕๓.๖๙ บาท(รวมภาษี๗%) ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๖
เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)...๐๖๗.../๒๕๖๗

ผบ.บต. , ผบ.กป. , ผบ.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(.....นายสุริยงค์ ปังกรวน.....)
ตำแหน่ง.....ผบ.บต.กฟส.อ.ลสง.....
...../๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗

(.....)
ตำแหน่ง.....(นายพิเชษฐ...สุวรรณเขตต์).....
.....ผจก.กฟส.อ.ลสง.....

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗