



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.
เลขที่ วันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นายกัณท์ อุดมเลิศวนสิน
เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.
ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นายกัณท์ อุดมเลิศวนสิน แจ้งความประสงค์ขอ
ขยายเขต ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลง นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นายกัณท์ อุดมเลิศวนสิน บ้านเลขที่ ๖๑ ม.๔ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความ
ประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณ บ่อทุ่ง ม.๘ ต.หนองซิม อ.แหลมสิงห์ จ.
จันทบุรี โดยขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงเองโดยมี นาย
เฉลิม ฝั่ทอง วพ.๑๒๒๔ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๔ จากสถานีจ่ายไฟลง
ระยะห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๔๐ กม.

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอกปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๒๐,๑๒.๐๐ ม. พร้อมเสาต่อม่อขนาด
๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐,๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ ม. จำนวน ๑,๑ ต้น แคมไลน์ และพาดสายแรงสูงเคเบิลอากาศขนาด ๕๐
ตร. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร (ช่วงข้าม)

๒.๒ แผนกแรงสูงภายในปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ ม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบคอน คอร.หัวเสา

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายในติดตั้งชุดอุปกรณ์อุปกรณ์คอน คอร.ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๒๕๐๐ มม.จำนวน ๒
ท่อน

๒.๔ ติดตั้งอุปกรณ์ชุด TR-๒๐๒ จำนวน ๔ ชุด

๒.๕ ผู้ใช้ไฟดำเนินการติดตั้งระบบสายเคเบิลอากาศใต้ดิน และติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-
๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่องเอง

๓) เงินลงทุน

๓.๑ เงินสมทบ	เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.....บาท
๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	เป็นเงิน.....๔๕,๘๕๖.๕๔.....บาท
๓.๓ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๑๓๒,๗๗๓.๕๕.....บาท
๓.๔ แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน.....๒๗,๕๑๖.๒๓.....บาท
๓.๕ ค่าบริการชุดเชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน.....๑๔,๐๐๐.....บาท
๓.๖ ค่า.....	เป็นเงิน.....-.....บาท
รวมค่าขยายเขต	เป็นเงิน.....๒๓๐,๑๔๖.๗๒.....บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๕,๒๐๐.....บาท

๔.๒ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.....บาท

รวมค่าธรรมเนียม

เป็นเงิน.....๖,๒๐๐.....บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๔๐,๐๐๐.....บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จำนวน.....๒๗๖,๓๔๖.๗๒.....บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์...) ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% มีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าขยายเขต ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

(.....๑.....)
(นายสุริวงศ์ ปิงกวน)
ตำแหน่ง.....ผ.บ.ต.กฟส.อ.ลสง.....
.....๖ มิ.ย./๒๕๖๗.....

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)/.....๐๗๗/๒๕๖๗.....

ผ.บ.ต. , ผ.ก.ป. , ผ.บ.ง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(.....๐.....)
(นายพิเชษฐ สุวรรณเขตต์)
ตำแหน่ง.....ผ.ก.กฟส.อ.ลสง.....
.....๖ มิ.ย./๒๕๖๗.....