



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.
เลขที่ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นางศิริพร พาทีทิน

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นางศิริพร พาทีทิน มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นางศิริพร พาทีทิน บ้านเลขที่ ๓/๕ ม.๒ ต.พลี อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายบริเวณบ้านเลขที่ ๓/๕ ม.๒ ต.พลี อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่าย แรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๓

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ (PEA ๖๓ - ๐๑๘๖๔๖)

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น

๒.๒ รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร (คืบคลึง)

๒.๓ รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร (คืบคลึง)

๒.๔ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้นระยะทางประมาณ ๓๓๕ เมตร

๒.๕ เทโคโคนกรีตจำนวน ๒ ชุด

๒.๖ ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำปลายสายจำนวน ๙ ชุด

๒.๗ ติดตั้งกราวด์แรงต่ำเสริมระบบจำนวน ๒ ชุด

๓) เงินสมทบ

กฟภ.ลงทุนเป็นจำนวนเงิน.....๑๕๘,๐๕๑.๔๔.....บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าสิบบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์) ตามอนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟใหม่ ตามอนุมัติ ผจก.ลงวันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.) ๒๒๖/๒๕๖๗

ผ.บต. , ผ.กป. , ผ.ม.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(.....)
ตำแหน่ง (นายสุริวงศ์ ปิงหวาน)
ผ.บต.กฟส.อ.ลสง.
- ๘ ส.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง.....(นายพิเชษฐ...สุวรรณเขตต์).....

.....ผจก.กฟส.อ.ลสง.

- ๘ ส.ค. ๒๕๖๗