



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง. ถึง ผวก.กฟส.อ.ลสง.
เลขที่ - วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นายปัญญา เขิดชูศรี
เรียน ผวก.กฟส.อ.ลสง.
ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นายปัญญา เขิดชูศรี มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้านั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

- ๑.๑ นายปัญญา เขิดชูศรี บ้านเลขที่ ๔๗/๓ ม.๕ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายบริเวณบ้านเลขที่ ๕๕ ม.๕ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่าย แรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๗
๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด
๑๖๐ เควีเอ (PEA ๔๑ - ๐๐๐๒๑๔)

๒) วิธีดำเนินการ

- ๒.๑ ปักเสาakor.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น แซมไลน์เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ชุดแรงต่ำปลายสาย
๒.๒ ปักเสาakor.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๗ ต้น ติดตั้งใหม่ต่อไลน์เดิม
๒.๓ รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนเพื่อนำมาติดตั้งใหม่ เพื่อตัดเขตแรงต่ำปลายสาย
๒.๔ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๔๐ เมตร
๒.๕ ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำปลายสาย จำนวน ๑ ชุด
๒.๖ ติดตั้งกราวด์แรงต่ำเสริมระบบ จำนวน ๑ ชุด
๒.๗ เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๒ ชุด

๓) เงินสมทบ

กฟภ. ลงทุนเป็นจำนวนเงิน ๘๑,๔๕๗.๑๕ บาท(แปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์)
ตามอนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟใหม่ ตามอนุมัติ ผวก.ลงวันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)...๒๓๘.../๒๕๖๗

ผบ.บต. , ผบ.กป. , ผบ.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(.....)
ตำแหน่ง (นายสุริวงศ์ ปังกวาน)
.....
.....
๑ ๙ ส.ค. ๒๕๖๗

(.....)
ตำแหน่ง (นายพิเชษฐ สุวรรณเขตต์)
.....
.....
๑ ๙ ส.ค. ๒๕๖๗