



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟส.ลสง. ถึง ผจก.กฟส.ลสง.
เลขที่ - วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสง. นางสาวพิน โยเฮือง

เรียน ผจก.กฟส.ลสง.

ด้วย ผบค.กฟส.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นางสาวพิน โยเฮือง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

ผบค.กฟส.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นางสาวพิน โยเฮือง บ้านเลขที่ ๙๔/๑ ม.๔ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายบริเวณ ม.๑๒ ต.พลี อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่าย แรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๙

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ (PEA ๔๖ - ๐๐๘๒๗๔)

๑.๔ สายพาดอยู่ ณ บริเวณดังกล่าวเป็นสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ๕๐,๙๕ ตร.มม.

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ รื้อถอนเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น คันทิ้ง

๒.๒ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐,๙๕ ตร.มม. จำนวน ๑,๓ เส้น จำนวน ๒ วงจร ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร ต่อจากระบบจำหน่ายเดิม

๒.๓ ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำปลายสาย จำนวน ๖ ชุด

๓) เงินลงทุน

ผู้ไฟฟ้าเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นจำนวนเงิน...๒๑,๑๕๑.๕๖...(รวมภาษี๗%) ราคาตั้งกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

ที่ ก.๒ กฟส.ลสง.(บค.)....๓๐๔.../๒๕๖๗

ผบ.บค. , ผบ.กป. , ผบ.มต

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุริยา อยู่สุขศรี)

ชผ.บค. รักษาการแทน ผบ.บค

(นายบุญฤทธิ์ นรราชูร์)

ผจก.กฟส.ลสง

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗