



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟส.ลสง. ถึง ผจก.กฟส.ลสง.

เลขที่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสง. น.ส.ลักขณา มิ่งมีชัย

เรียน ผจก.กฟส.ลสง.

ด้วย ผบค.กฟส.ลสง. ได้รับแจ้งจาก น.ส.ลักขณา มิ่งมีชัย มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้านั้น

ผบค.กฟส.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ น.ส.ลักขณา มิ่งมีชัย บ้านเลขที่ ๒๒/๔ ม.๓ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายบริเวณ เลขที่ ๑๑๐/๑๖ ม.๑ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่าย แรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๙

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด
๒๕๐ เควีเอ (PEA ๓๗ - ๐๑๔๔๘๓)

๑.๔ สายพาดอยู่ ณ บริเวณดังกล่าวเป็นสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ ปักเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร

๒.๓ ติดตั้งชุดกราวด์แรงต่ำเสริมระบบ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นจำนวนเงิน...๑๗,๐๒๙.๖๕...(รวมภาษี๗%) ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓
เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

ที่ ก.๒ กฟส.ลสง.(บค.)...๒๕๖๗/๒๕๖๗

ผบ.บค. , ผบ.กป. , ผบ.มต

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(..... นายสุริยา อยู่สุขศรี) (.....)

ตำแหน่ง..... ขณ.บค. รักษาการแทน ผบ.บค.

..... -/๑ พ.ย. ๒๕๖๗

(..... (นายบุญฤทธิ์ นรราชบุรี)) (.....)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.ลสง.

..... -/๑ พ.ย. ๒๕๖๗