



จาก ผบค.กฟส.ลสง.
เลขที่ -
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสง. นางอภัสสันท์ รัญช์เลิศสิน
เรียน ผบค.กฟส.ลสง.

ถึง ผจก.กฟส.ลสง.
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ด้วย ผบค.กฟส.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นางอภัสสันท์ รัญช์เลิศสิน มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าอีก

ผบค.กฟส.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

(๑) รายละเอียด

๑.๑ นางอภัสสันท์ รัญช์เลิศสิน บ้านเลขที่ ๓๙/๙ ม.๑ ต.พลีว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายระบบ ๓ เฟส ๔ สาย เพื่อขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ จาก ๑ เฟส เป็น ๓ เฟส บริเวณบ้านเลขที่ ๔/๗ ม.๙ ต.พลีว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๒๐๐๑๙๐๕๔๐๒๔

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากการจำหน่าย แรงสูง ๒๒ เค维 วงจรที่ ๙

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงตัวรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ – ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เครื่อง (PEA ๕๙ – ๐๒๔๑๐๙)

(๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ พาดสายอุดมเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม เพิ่มเฟส จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๒.๒ ติดตั้งกราวแรงต์เสริมระบบ จำนวน ๑ ชุด

(๓) เงื่อนไข

กฟภ. ลงทุนเป็นจำนวนเงิน ๖,๖๘๙.๓๐ บาท(หักพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสิบสองบาท) ตามอนุมัติ หลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟใหม่ ตามอนุมัติ ผวจ.ลงวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย หน้างานมาด้วยแล้ว

(.....นายศรียา อุปัชชาร์.....)

ตำแหน่ง ผอ.นค./รักษาการแทน ผอ.บค.

.....๑๗.๑๒.๒๕๖๗.....

ที่ ก.๒ กฟส.ลสง.(บค.).....๓๒๗/๒๕๖๗.....

ผอ.มต. , ผอ.กป. , ผอ.สน.

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนฤมล นราษฎร์).....

ตำแหน่ง ผอ.กฟส.ลสง.....

.....๑๗.๑๒.๒๕๖๗.....