



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟส.ลสง. ถึง ผจก.กฟส.ลสง.
เลขที่ - วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสง. น.ส.วงษ์เพ็ชร เนินริมหนอง

เรียน ผจก.กฟส.ลสง.

ด้วย ผบค.กฟส.ลสง. ได้รับแจ้งจาก น.ส.วงษ์เพ็ชร เนินริมหนอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

ผบค.กฟส.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ น.ส.วงษ์เพ็ชร เนินริมหนอง บ้านเลขที่ ๕/๓ ม.๔ ต.ปากน้ำ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๒๐๐๐๑๕๕๑๐๘๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย เนื่องจากปัจจุบันถนนได้เปลี่ยนเป็นถนนสาธารณะแล้ว

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่าย แรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๙

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ (PEA ๖๓ - ๐๐๔๘๓๐)

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๖ ต้น

๒.๒ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๒๐ เมตร

๒.๓ เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๒ ชุด

๒.๔ ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำปลายสาย จำนวน ๑ ชุด

๒.๕ ติดตั้งกราวแรงต่ำเสริมระบบ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินสมทบ

กฟภ. ลงทุนเป็นจำนวนเงิน ๖๔,๐๓๒.๒๙ บาท(หกหมื่นสี่พันสามสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ตามอนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้บริโภคใหม่ ตามอนุมัติ ผวก.ลงวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓ โดย กฟภ.จะดำเนินการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีเส้นทางคมนาคมสาธารณะ สามารถเข้าไปให้บริการได้อย่างสะดวกในทุกฤดูกาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

(นายสุริยา อยู่สุขศรี)

ชว.บค. รักษาการแทน ผบ.บค

ที่ ก.๒ กฟส.ลสง.(บค.)....๓๒๖.../๒๕๖๗

ผบ.บค. , ผบ.กป. , ผบ.มต

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญฤทธิ์ นรราชูร์)

ผจก.กฟส.ลสง.
๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗