



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟส.ลสง. ถึง ผจก.กฟส.ลสง.
เลขที่ - วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสง. น.ส.ธัญญา สุขเกษม

เรียน ผจก.กฟส.ลสง.

ด้วย ผบค.กฟส.ลสง. ได้รับแจ้งจาก น.ส.ธัญญา สุขเกษม มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

ผบค.กฟส.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ น.ส.ธัญญา สุขเกษม บ้านเลขที่ ๒/๓ ม.๖ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายบริเวณ ห้องแถว ม.๖ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่าย แรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๔

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ (PEA ๒๒ - ๐๐๐๗๖๒)

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ ปักเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

๒.๒ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม. เพิ่มเฟสจำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๒.๓ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น บนหัวเสา ระยะทางประมาณ ๓๕ เมตร

๒.๔ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น เหนือข่ายการระยะทางประมาณ ๓๐

เมตร

๒.๕ ติดตั้งกราวด์แรงต่ำเสริมระบบ จำนวน ๑ ชุด

๒.๖ ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำปลายสาย จำนวน ๑ ชุด

๒.๗ เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นจำนวนเงิน...๔๐,๙๓๓.๗๑...(รวมภาษี๗%) ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

ที่ ก.๒ กฟส.ลสง.(บค.)...๓๒๒.../๒๕๖๗

หม.บค. , หม.กป. , หม.มต

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญฤทธิ์ นรราชวร)

ผจก.กฟส.ลสง

(นายสุริยา อยู่สุขศรี)

ชผ.บค. รักษาการแทน หม.บค