



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.ชล.ง

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ชล. - นางอัญญา พูลสวัสดิ์ ร้านกาแฟ ถ.เทศบาลสาย ๗ ต.ชล.ง อ.ชล.ง จ.จันทบุรี

อ้างถึง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๔๑๘๘๒๐ ลว. ๘ พ.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.ชล.ง.

ถึง ผจก.ชล.ง

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้ากับ ร้านกาแฟ ถ.เทศบาลสาย ๗ ต.ชล.ง อ.ชล.ง จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง นั้น

(แผนก / กฟพ.). ผบต.ชล.ง / กฟส.ชล.ง

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ นางอัญญา พูลสวัสดิ์ อยู่บ้านเลขที่ ๗๕/๔ ถ.เทศบาลสาย ๗ ต.ชล.ง อ.ชล.ง จ.จันทบุรี
- สถานที่ขอใช้ไฟ ร้านกาแฟ ถ.เทศบาลสาย ๗ ต.ชล.ง อ.ชล.ง จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง นั้น โหลดประมาณ ๓๐ กว.
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายนอก และภายใน ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ระยะทางประมาณ ๑๑๐ และ ๑๐ เมตร ตามลำดับ และขอติดตั้งหม้อแปลงภายใน ระบบ ๓ เฟส ๒๒-๐.๔/๐.๒๓ เควี ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง โดยประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างให้ทั้งหมด
- สถานที่ขอใช้ไฟฟ้า รับไฟจากสถานีจ่ายไฟชล.ง วงจรที่ ๕ ห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๔.๕ กม.
- สภาพภูมิประเทศไม่สะดวก สมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ: ตามรายละเอียดแผนผังที่ RD๑๔-๐๑๕/๕๘๐๐๖๗

- แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๔ ต้น พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๓ เส้น พร้อมสาย OHGW ระยะทาง ๑๑๐ เมตร
- แผนกแรงสูงภายใน ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พาดสาย ๕๐SAC จำนวน ๓ เส้น พร้อมสาย OHGW ระยะทาง ๑๐ เมตร
- แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒-๐.๔/๐.๒๓ เควี. ขนาด ๕๐ เควีเอ. แบบแขวน จำนวน ๑ เครื่อง
- แผนกคาปาซิเตอร์ภายใน ผู้ขอใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ ขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลวาร์
- แผนกมิเตอร์ กฟภ. ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ๓๘๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (กฟภ.๕๐%)	๘๔,๐๐๓.๕๘	บาท	๒. แผนกแรงสูงภายนอก (ผชพ.๕๐%)	๘๔,๐๐๓.๕๘	บาท
๓. แผนกแรงสูงภายใน	๕๒,๖๕๑.๐๔	บาท	๔. เงินสมทบ (๕๐ x ๑๐๐)	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. แผนกหม้อแปลงภายใน	๒๐๖,๘๑๙.๐๖	บาท	รวมค่าขยายเขตฯ ผู้ใช้ไฟ (ข้อ.๒-๕)	๓๔๘,๔๗๓.๖๘	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ มิเตอร์แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๘๐/๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๔,๕๐๐.๐๐	บาท	๒. ค่าตรวจสอบการการติดตั้งฯ	๑,๒๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	บาท	รวมค่าธรรมเนียม	๕,๗๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ

คำร้อง,แผนผัง ,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ ชล.(บต.) ๘๓๓ /๒๕๕๘

(นายนิคม สังฆวัตร)

ผบ.บต. , ผบ.บง.ชล.ง

ตำแหน่ง

ชผ.บต. ปฏิบัติงานแทน ผบ.บต.ชล.ง

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายไพรัช เทวะประมาภรณ์)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟส.ชล.ง

18 พ.ค. 2558