

บันทึก



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.ชลบุรี

ถึง ผจก.ชลบุรี

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

เลขที่

เรื่อง

ขออนุมัติย้ายระบบจำหน่ายแรงต่ำ กฟส.ชลบุรี - ชุมชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด
สาขาภาคตะวันออก ม.๘ ต.เกรียนหัก อ.ชลบุรี จ.จันทบุรี

อ้างถึง /สิ่งที่ส่งมาด้วย คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๔๖๖๒๖๙ ลว. ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.ชลบุรี

ตามคำร้องที่อ้างถึง ชุมชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออก ตั้งอยู่เลขที่ ๒/๑๕ ม.๘ ต.เกรียนหัก อ.ชลบุรี จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำในระบบจำหน่าย บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ เลขที่ ๒/๑๕ ม.๘ ต.เกรียนหัก อ.ชลบุรี จ.จันทบุรี เนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างทางอาคารของผู้ยื่นคำร้อง จึงขอให้ กฟส.ชลบุรี สำรวจประมาณการค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาไฟฟ้าดังกล่าว โดยผู้ยื่นคำร้องยินยอมออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนั้น

ผบต.ชลบุรี ได้สำรวจแล้ว เห็นสมควรดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง โดยมีรายละเอียดตามแผนผังเลขที่ RD๑๔-๐๑๕/๕๘๐๑๓๔ พอสรุปได้ดังนี้

๑. วิธีดำเนินการ

๑.๑ แผนกปรับปรุงแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสาย ๕๐A, ๙๕AW จำนวน ๑, ๓ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร

๑.๒ แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก (ระบบจำหน่ายเดิม ก่อสร้างปี ๒๕๓๘)

- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น นำกลับไปใช้งาน
- รื้อถอนสาย ๕๐A, ๙๕AW จำนวน ๘๐, ๒๔๐ เมตร นำกลับไปใช้งาน

๒. ค่าใช้จ่าย (งบผู้ใช้ไฟ)

คิดประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว โดยคิดค่าแรงกรณี ๒ กฟภ. สรุปได้ดังนี้

๒.๑ แผนกปรับปรุงแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน

๕,๑๖๕.๐๓

บาท

๒.๒ แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน

๒,๔๕๒.๐๐

บาท

รวมเป็นเงิน

๗,๖๑๗.๐๓

บาท

เป็นเงิน

๕๓๓.๑๙

บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๑๕๐.๒๒ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสองสตางค์)


มีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่าย

/- จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง ประมาณการ และค่าใช้จ่าย
หน้างานมาด้วยแล้ว


(นายสุรรัตน์ ธีญญวัชร)
ผ.บ.ต.ขลุ้ง

ที่ ขล.(บต) ๑๗๕๑/๒๕๕๘
ผ.บ.ต.ขลุ้ง - อนุมัติ
ผ.บ.ง.ขลุ้ง - แจ้งค่าใช้จ่ายต่อไป


(นายไพบูลย์ เทวะประมาธณ์)

ผ.จก.ขลุ้ง

๑ ต.ค. ๒๕๕๘