



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
เลขที่ ก.๒ ทม.(บต.) ๑๖๖ / ๒๕๕๘

ถึง ผจก.ท่าใหม่
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ท.- ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลราพัน
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๔๙๒๗๖ ลว. ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.ท่าใหม่

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลราพัน มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ทผ.บต.กฟส.ท่าใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

- ๑.สถานที่ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณถนนสายตันเลียบ - สองห้อง หมู่ที่ ๕ ต.ราพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
- ๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้ามายายอาม ฟีดเดอร์ ๖
- ๓.ระบบจำหน่ายแรงต่ำเป็นระบบ ๓ เฟส ๔ สาย พาดด้วยสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม.
- ๔.รับโหลดจากหม้อแปลง ขนาด ๕๐ เควีเอ ๓ เฟส พีโอเอ ๔๕ - ๓๑๒๗๗
- ๕.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และเป็นทรัพย์สินของ ผู้ใช้ไฟ
- ๖.ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก
 - ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ
 - พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๕ เมตร
๒. แผนกแรงสูงภายใน
 - ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ
 - พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
 - ติดตั้งชุดต่อไลน์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ
 - ติดตั้งชุดยึดโยง จำนวน ๒ ชุด
๓. แผนกหม้อแปลงภายใน
 - ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมมิ่งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง
๔. แผนกมิเตอร์
 - ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ พร้อมทั้งประกอบซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง
๕. แผนกคาปาซิเตอร์
 - ผู้ใช้ไฟจัดหาเอง

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๗,๕๕๑.๐๔ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์) ยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วย

อนุมัติ

(นายสุรศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์)

ทผ.บต.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ท่าใหม่

(นายสุรศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์)

ทผ.บต.