



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก แผนกบริหารลูกค้าและการตลาด
เลขที่ ก.๒ ทม. (บ.ท.) ๓๔๓/๒๕๕๘

ถึง ผจก.ท่าใหม่
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ท่าใหม่ - นางปรานอม โรจนมณเฑียร
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๒๐๒๙๖ ลว. ๒ มิ.ย. ๕๘

เรียน ผจก.ท่าใหม่

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ได้รับแจ้งจาก นางปรานอม โรจนมณเฑียร มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

พล.บต.ท่าใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. สถานที่ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณข้างนิเวศน์การยาง หมู่ที่ ๕ ต.เขาหัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
๒. รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าท่าใหม่ พัดเตอร์ ๖
๓. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และเป็นสมบัติของ ผู้ใช้ไฟ
๔. ผู้ใช้ไฟ ๓ ต่อก่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนก ๖ สูงภายใน
- ติดตั้งชุดบัตอาร์ม จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ
๒. แผนก มิเตอร์
- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๓๐ (๑๐๐) แอมป์ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ
๓. แผนก คลาซิเตอร์
- ผู้ใช้ไฟจัดหาเอง

ค่าใช้จ่าย

- ค่าใช้จ่าย ๓ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๙๕๘.๖๕ บาท (ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทสตางค์) ยื่นจาก ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว จึงเรียน เพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งแนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วย

อนุมัติ

(นายสุรศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์)

ผ.บ.ต.

(นายสุรศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์)

ผ.บ.ต.ปฏิบัติแทน ผจก.กฟส.ท่าใหม่