



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
เลขที่ ก.๒ หน.บต.) 100 /๒๕๕๘

ถึง ผจก.ท่าใหม่
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ท่าใหม่ - นายสมเดช งามกลมรัตน์
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๐๙๒๓๓ ลว. ๒๘ เม.ย. ๕๘

เรียน ผจก.ท่าใหม่

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ได้รับแจ้งจาก นายสมเดช งามกลมรัตน์ มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

หม.บต. กฟส.ท่าใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รวมเงิน

๑. สถานที่ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณบ่อตำรวจโขม่ง หมู่ที่ ๑ ต.โขม่ง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
๒. รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าท่าใหม่ พิดเตอร์ ๑
๓. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟส. และเป็นสมบัติของ ผู้ใช้ไฟ
๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนก แรงสูงภายนอก
 - ปีกเสา คอ. ขนาด ๓๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ
 - ปีกเสา คอ.มือ ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐*๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
๒. แผนก แรงสูงภายใน
 - ติดตั้งชุดบัสบาร์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ
๓. แผนก มินิเตอร์
 - ติดตั้งมินิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ พร้อมทั้งประกอบซีที แรงต่ำ ๕๐๐/๕ จำนวน ๑ ชุด
๔. แผนก คาปาซิเตอร์
 - ผู้ใช้ไฟจัดหาเอง

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๓,๓๓๒.๕๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบลบาท)

เงินราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วย

อนุมัติ

(นายสุศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์)

หม.บต.

(นายสุศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์)

หม.บต.ปฏิบัติ งานแทน ผจก.กฟส.ท่าใหม่