



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ถึง ผจก.กฟส.อ.ท่าใหม่
เลขที่ ทม.(บต.) ๙๕/๒๕๕๙ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ท่าใหม่ - นายทันใจ จงใจจิตร
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๓๙๗๗๑ ลว. ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.ท่าใหม่

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ได้รับแจ้งจาก นายทันใจ จงใจจิตร มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ทผ.บต.กฟส.ท่าใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

- ๑.สถานที่ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณตะวันออกรุ่งริสอร์ท หมู่ที่ ๔ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
- ๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าท่าใหม่ ฟีดเดอร์ ๘
- ๓.รับโหลดจากหม้อแปลง ขนาด ๒๕๐ เควีเอ ๓ เฟส ๔ สาย พีโอเอ ๔๘ - ๕๓๕๔ พาดด้วยสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ , ๙๕ ต.มม.
- ๔.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ
- ๕.ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน
 - ติดตั้งชุดบัตอาร์ม จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ
๒. แผนกมิเตอร์
 - ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ พร้อมทั้งประกอบซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด
๓. แผนกคาปาซิเตอร์
 - ผู้ใช้ไฟจัดหาเอง

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕,๖๖๓.๖๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วย

อนุมัติ

(นายณรงค์เรศ สุเรือง)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่

(นายบุญส่ง ยิ่งยง)

ชผ.บต.รักษาการแทนทผ.บต.