



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ถึง ผจก.กฟส.อ.ท่าใหม่
เลขที่ ทม.(บต.) ๑๓๖ /๒๕๕๙ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ท่าใหม่ - นายประพันธ์ ประดับ
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๖๙๖๔๙ ลว. ๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.ท่าใหม่

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ได้รับแจ้งจาก นายประพันธ์ ประดับ มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ทผ.บต.กฟส.ท่าใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

- ๑.สถานที่ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณชายหาดจ้าวหลาวข้างจ้าวหลาวทองแสงบิช หมู่ที่ ๕ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
- ๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าท่าใหม่ ฟีดเดอร์ ๘
- ๓.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และเป็นทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ
- ๔.ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน
 - ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไลน์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ
๒. แผนกมิเตอร์
 - ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ พร้อมทั้งประกอบซีที แรงต่ำ ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง
๓. แผนกคาปาซิเตอร์
 - ผู้ใช้ไฟจัดหาเอง

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๖๔๑.๘๗ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาด้วย

อนุมัติ

(นายปรีดา สัจจาสัย)

นทน. ๖ ปฏิบัติงานแทน

ชผ.บต.รักษาการแทนทผ.บต.

(นายรังสิต วัชรกุลสรไทย)

ทผ.กบ.ปฏิบัติงานแทนผจก.กฟส.อ.ทม.