



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

เลขที่ ทม.(บต.) ๑๒๐/๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ท่าใหม่ - นายดุขฎิ วงศ์โรจน์รัตน

เรียน ผจก.กฟส.อ.ท่าใหม่

ถึง ผจก.กฟส.อ.ท่าใหม่
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ได้รับแจ้งจาก นายดุขฎิ วงศ์โรจน์รัตน มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผ.บต.กฟส.ท่าใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.สถานที่ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ช้างป้อมแก๊ส ปตท.เขาดานก ม.๔ ต.เขาหัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีท่าใหม่ ฟีดเดอร์ ๒

๓.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และเป็นทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ

๔.ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งชุดบัสบาร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๑ ชุด

แผนกหม้อแปลงภายใน

- ปักเสาเคอร์. คอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ เควีเอ พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง

แผนกมิเตอร์

- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ๓ เฟส ประกอบ CT แรงต่ำ

ค่าใช้จ่ายบผู้ไฟ เป็นเงิน ๓๕๑,๒๑๗.๓๐ บาท(สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ดบาท สามสิบสตางค์)

ยี่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติ ตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วย

อนุมัติ

(นายวิเชต วัชรกุลธนา)

ผจก.กฟส.อ.ท่าใหม่

N
(นายณัฐพงษ์ ขวัญเมือง)
ชผ.บต. รักษาการแทน ผผ.บต.
กฟส.ท่าใหม่