



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

ถึง ผจก.กฟส.อ.ท่าใหม่

เลขที่ ทม.(บต.) ๑๑๕ /๒๕๖๒

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ท่าใหม่ - นายสำเนา มงคลจิตต์

เรียน ผจก.กฟส.อ.ท่าใหม่

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ได้รับแจ้งจาก นายสำเนา มงคลจิตต์
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบ.บต.กฟส.ท่าใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

- ๑.สถานที่ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ช.เทศบาลเนินสูงเก่า ม.๔ ต.เขาหัว อ.ท่าใหม่
- ๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีท่าใหม่ ฟีดเดอร์ ๑
- ๓.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และเป็นทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ
- ๔.ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสาครอ.คอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ชุดประกอบหัวเสา DE จำนวน ๑ ชุด

แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- ชุดประกอบหม้อแปลงแขวน จำนวน ๑ ชุด

แผนกมิเตอร์

- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ๓ เฟส ประกอบ CT แรงต่ำ ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๓๘๕,๗๗๙.๑๔ บาท(สามแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกบาท
สิบสี่สตางค์)

ยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วย

อนุมัติ

(นายรังสิต วัชรกุลธรไทย)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่

(นายณัฐพงษ์ ขวัญเมือง)

ผบ.บต.

กฟส.ท่าใหม่