



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

เลขที่ ทม. (บต.) ๕๐๙/๒๕๖๔

ถึง ผจก. กฟส. อ. ท่าใหม่

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส. อ. ท่าใหม่ - ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก. กฟส. อ. ท่าใหม่

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ได้รับแจ้งจาก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ทผ.บต. กฟส. ท่าใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. สถานที่ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย ปิมน้ำมันปตท. เขาตังก ด. เขาหัว อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี
๒. รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีท่าใหม่พิดเตอร์ ๓.๒
๓. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ.
๔. กฟผ. ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ติดตั้งบัตอาร์มไลน์แยก จำนวน ๑ ชุด
- ปีกเสาเคอร์. คอนกรีตขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา

๒. แผนกหม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)

- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ค่าใช้จ่ายบผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๓,๖๕๕.๙๖ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์)

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย หน่วยงานมาด้วย

อนุมัติ

(นายธนา เสียมรัฐ)
ผจก. กฟส. ท่าใหม่

(นายณัฐพงษ์ ขวัญเมือง)

ทผ.บต.
กฟส. ท่าใหม่



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

เลขที่ ทม.(บต.) ๕๖๔ / ๒๕๖๔

ถึง ผจก.กฟส.อ.ท่าใหม่

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ท่าใหม่ - นายประสพ งามไสว

เรียน ผจก.กฟส.อ.ท่าใหม่

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ได้รับแจ้งจาก นายประสพ งามไสว มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผ.บต.กฟส.ท่าใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. สถานที่ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ม.๙ ต.เขาหัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
๒. รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีท่าใหม่เฟดเดอร์ ๒
๓. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ.
๔. กฟผ.ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ติดตั้งบัตอาร์มไลน์แยก จำนวน ๑ ชุด
- ปักเสาเคอร์.คอนกรีตขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
- พาดสายเคเบิลอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร

๒. แผนกหม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)

- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง

ค่าใช้จ่ายบผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๙,๐๖๗.๓๔ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันหกสิบเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์)

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย หน่วยงานมาด้วย

อนุมัติ

(นายณัฐพงษ์ ขวัญเมือง)

ผ.บต.

กฟส.ท่าใหม่


(นายธันวา เสียมรัฐ)
ผจก.กฟส.ท่าใหม่