



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

เลขที่ ทม.(บต.) ๔๔๖๔ / ๒๕๖๔

ถึง ผจก.กฟส.อ.ท่าใหม่

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ท่าใหม่ - นายประสพ งามไสว

เรียน ผจก.กฟส.อ.ท่าใหม่

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ได้รับแจ้งจาก นายประสพ งามไสว มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผ.บต.กฟส.ท่าใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.สถานที่ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ม.๙ ต.เขาหัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีท่าใหม่ฟีดเตอร์ ๒

๓.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

๔.กฟภ.ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ติดตั้งบัตอาร์มไลน์แยก จำนวน ๑ ชุด
- ปักเสาคอร์.คอนกรีตขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
- พาดสายเคเบิลลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร

๒. แผนกหม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)

- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง

ค่าใช้จ่ายบผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๙,๐๖๗.๓๔ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันหกสิบเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์)

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย หน่วยงานมาด้วย

อนุมัติ

(นายณัฐพงษ์ ขวัญเมือง)

ผ.บต.

กฟส.ท่าใหม่

(นายธันวา เสียมรัฐ)

ผจก.กฟส.ท่าใหม่