



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ถึง ผจก.กฟส.เขาสมิง
เลขที่ ขสม.-บต./๐๕๖ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๔๑๔๔๑.ฉว.๒๗.ม.ค.๕๘

บน ผจก.กฟส.เขาสมิง

ตาม คำร้อง...ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายบริเวณ
หลังตลาดแสนตุง ม.ด.ต.แสนตุง อ.เขาสมิง จ.ตราด...นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด...กฟส.เขาสมิง...ได้ดำเนินการสำรวจ
แล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

ด้วย กฟส.เขาสมิง ได้รับแจ้งจาก...นางกรรณิการ์...สุญาจารย์...อยู่บ้านเลขที่ ๔๔/๔๑ หมู่ ๕ ตำบล...แสนตุง
อำเภอ...เขาสมิง...จังหวัด...ตราด...

๒) วิธีการดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด...เมตร จำนวน...ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ AW จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ ๑๖,๔๙๑.๔๙ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วนสี่สตางค์)

กำหนดคืนราคา...๓...เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง,รายละเอียด,แผนผัง,และประมาณการค่าใช้จ่าย มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายพิษณุ แสงจำรัส)

ผ.บต

อนุมัติ

(นายพรชัย พูลเกษม)

ผจก.กฟส.เขาสมิง