



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ถึง ผจก.กฟส.เขาสมิง
เลขที่ ขสม.-บต./๐๗๓ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๕๒๙๗๔.กวิ.๙.ก.พ.๕๕

เรียน ผจก.กฟส.เขาสมิง

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายบริเวณ
ขอยคลองลือ ม.๒ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.เขาสมิง ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมี
รายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

ด้วย กฟส.เขาสมิง ได้รับแจ้งจาก นายนน.ภวิภา อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๑ หมู่ ๑ ตำบล บ่อพลอย
อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด

๒) วิธีการดำเนินการ

- ปักเสา คอ.ร. ขนาด ๘... เมตร จำนวน ๑... ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ ๘,๒๖๔.๗๒ บาท (แปดพันสองร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) กำหนดยื่นราคาเดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง,รายละเอียด,แผนผัง,และประมาณการค่าใช้จ่าย มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายพิชญ์ แสงจำรัส)

ทผ.บต

๙ ก.พ. ๒๕๕๘

อนุมัติ

(นายพรชัย พูลเกษม)

ผจก.กฟส.เขาสมิง

๙ ก.พ. ๒๕๕๘