



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ถึง ผจก.กฟส.เขาสมิง
เลขที่ ขสม.-บต./๑๓๗ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๐๐๗๕๘.ฉว.๒๔.ก.ฟ.๕๘

เรียน ผจก.กฟส.เขาสมิง

ตาม คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ...ประมาณการค่าใช้จ่ายบริเวณซอย
คลองหลอดด.ม.๙.ต.ประณีต.อ.เขาสมิง จ.ตราด...นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด...กฟส.เขาสมิง...ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมี
รายละเอียด ดังนี้

- ๑) รายละเอียด
ด้วย กฟส.เขาสมิง ได้รับแจ้งจาก.....นายบรรจง จิตรตั้งตรง. อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๙ หมู่ ๙... ตำบล ประณีต
อำเภอ...เขาสมิง... จังหวัด...ตราด.....
- ๒) วิธีการดำเนินการ
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๕ เมตร
- มิกเสว. คอนกรีตอัดแรง ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ๓) เงินลงทุน
เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ ๑๑๗๒๑.๑๔ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบสี่สตางค์) กำหนดขึ้น

ราคา.๓.เดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง,รายละเอียด,แผนผัง,และประมาณการค่าใช้จ่าย มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายพิชญ์ แสงจำรัส)

ทพ.บต.

๒๔ ก.พ. ๒๕๕๘

อนุมัติ

(นายพรชัย พูลเกษม)

ผจก.กฟส.เขาสมิง

๒๔ ก.พ. ๒๕๕๘

เขตอำนาจ
C OF VIETNAM

AILA
77 จั